

Resultat från dricksvattenprov: 2000250



Utfördad	2020-06-22
Provtagning	2020-06-15
Provtagningspunkt	Handpump
Typ av prov	Familjepaket
Analyserad	2020-06-22
Fastighetsbeteckning	Bybacka
Beställare	Norröra Samfällighet
Laboratorium	VALab
Ankomstdatum	2020-06-15
Utfördad av	Michael Kroon

Undersökning av	Resultat	SLV			Ospecificerade		Bedömning (Estetisk, Hälsa, Teknisk)
		Estetisk	Hälsa	Teknisk	Min	Max	
E. coli (indikatoranalys) CFU per 100 ml	Ej påvisbar		1		Otjänligt		Tjänligt
Koliforma bakterier (indikatoranalys) CFU per 100 ml	Ej påvisbar		50		500		Tjänligt
Ammonium mg/l NH ₄	0,17		1,5	0,5			Tjänligt
Fluorid mg/l F	0,523		1,3		6		Tjänligt
Järn mg/l Fe	0,248	0,5		0,5			Tjänligt
Kemisk oxygenförbrukning CODMn mg/l O ₂	37,1	8					Tjänligt med anm. (E)
Klorid mg/l Cl	23,4	300		100			Tjänligt
Konduktivitet mS/m	72						
pH	7,08				10,5	6,5	Tjänligt
Total hårdhet (beräknad) °dH	22,6			15			Tjänligt med anm. (T)
Turbiditet FNU	1,87					3	Tjänligt

Provresultatet avser endast det testade vattenprovet.