

Resultat från dricksvattenprov: 2000257 A



Utfärdad	2020-05-25
Provtagning	2020-06-15
Provtagningspunkt	Handpump
Typ av prov	Bly
Analyserad	2020-06-22
Fastighetsbeteckning	Holmen
Beställare	Norröra Samfällighet
Laboratorium	VALab
Ankomstdatum	2020-06-15
Utfärdad av	Michael Kroon

Undersökning av	Resultat	SLV		Ospecificerade		Bedömning
		Estetisk, Hälsa, Teknisk	e h t	Min	Max	(Estetisk, Hälsa, Teknisk)
Bly µg/l Pb	345		Otjänligt			Otjänligt

Provresultatet avser endast det testade vattenprovet.

Adress: Vatten och avloppslaboratoriet, VALab, Kaserngatan 11, Norrtälje 761 46, Sverige